

CLIENTE:	ELEA DATA CENTERS - SPO2	REF: JULHO 2025
ENDEREÇO:	Av. Marginal Direita Anchieta, 1241 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP, 09891-420	DATA: 16/07/2025

CHECKLIST DE SISTEMAS DE HIDRANTES

ITEM	LOCALIZAÇÃO	Nº HIDRANTE	ABRIGO	QTD MANG.	DIAMETRO MANG.	COMPRIM. MANG.	TH REALIZADO	PROX. TH	CHAVE STORZ	ESGUICHO	REGISTRO	PLACA DE SINALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	ESTACIONAMENTO	H-01	C	4	2.1/2"	15 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
2	DATA HALL 1	H-02	C	4	2.1/2"	16 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
3	DATA HALL 1	H-03	C	4	2.1/2"	17 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
4	DATA HALL 1	H-04	C	4	2.1/2"	18 m	jul/25	jul/26	C	NC	C	C	Falta Esguicho
5	DATA HALL 1	H-05	C	4	2.1/2"	19 m	jul/25	jul/26	C	NC	C	C	Falta Esguicho
6	DATA HALL 1	H-06	C	4	2.1/2"	20 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
7	ALMOXARIFADO	H-07	C	4	2.1/2"	21 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
8	CORREDOR TÉCNICO	H-08	C	4	2.1/2"	22 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
9	CORREDOR TÉCNICO	H-09	C	4	2.1/2"	23 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
10	CORREDOR ADMINISTRATIVO	H-10	C	3	2.1/2"	24 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
11	DXC	H-11	C	3	2.1/2"	25 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
12	DATA HALL 2	H-12	C	4	2.1/2"	26 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	
13	DOCA	H-13	C	4	2.1/2"	27 m	jul/25	jul/26	C	C	C	C	